



## TYPGODKÄNNANDE 0793 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

BBR 6:64

### Innehavare

**Nicoll Sp. z o.o.** UL. Energetyczna 6 PL 56-400 Olesnica  
Tel +48 71 399 56 82 Fax +48 71 799 56 0 [www.nicoll.pl](http://www.nicoll.pl)

### Produktnamn: POLIphon, dBlue & Cryoline LJUDDÄMPANDE AVLOPPSVATTENSYSTEM

#### Avsedd användning

Ljuddämpande system för avledning av avlopps- och dagvatten inom byggnader där temperaturen kortvarigt kan uppgå till 95° C.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Installationer för dräneringsvatten	6:643
Utförning	6:644
Bullerskydd, Allmänt	7:1

#### Anm.

Brandteknisk klass: Baustoffklasse DIN 4102 – B2 efter provning enligt DIN 4102 -1

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
5. Skydd mot buller

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-01-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-01-02
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-01-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-01-02

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona

Tel +46 455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



1913  
EN 45011


Beslutsdatum: 2014-01-02


Diarienummer: 325/13

Giltigt till: 2018-05-13

Tidigare diarienummer: 400/07

**Kiwa Swedcert**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Bertil Wolgast  
Ansvarig Produktcertifiering